

栗生二丁目

令和6年度

| 水質項目 |   | 採水月日    |         |          |         |
|------|---|---------|---------|----------|---------|
|      |   | 4月16日   | 5月9日    | 6月10日    | 7月17日   |
| 水    | 温 (°C)                                    | 12.0    | 15.5    | 17.7     | 21.5    |
| 一    | 般 細菌 (個/mL)                               | 0       | 0       | 0        | 0       |
| 大    | 腸 菌                                       | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     |
|      | カドミウム及びその化合物 (mg/L)                       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 |
|      | 水銀及びその化合物 (mg/L)                          |         |         | <0.00005 |         |
|      | セレン及びその化合物 (mg/L)                         | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | 鉛及びその化合物 (mg/L)                           |         |         | <0.001   |         |
|      | ヒ素及びその化合物 (mg/L)                          | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | 六価クロム化合物 (mg/L)                           | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |
|      | 亜硝酸態窒素 (mg/L)                             | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  |
|      | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)                    |         |         | <0.001   |         |
|      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)                      | 0.11    | 0.10    | 0.07     | 0.09    |
|      | フッ素及びその化合物 (mg/L)                         | <0.05   | <0.05   | <0.05    | <0.05   |
|      | ホウ素及びその化合物 (mg/L)                         | <0.02   | <0.02   | <0.02    | 0.02    |
|      | 四塩化炭素 (mg/L)                              | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 |
|      | 1,4-ジオキサン (mg/L)                          | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | ジクロロメタン (mg/L)                            | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | テトラクロロエチレン (mg/L)                         | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | トリクロロエチレン (mg/L)                          | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | ベンゼン (mg/L)                               | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | 塩素酸 (mg/L)                                | 0.05    | <0.05   | 0.07     | 0.09    |
| 水    | クロロ酢酸 (mg/L)                              | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  |
| 質    | クロロホルム (mg/L)                             | 0.009   | 0.010   | 0.012    | 0.021   |
|      | ジクロロ酢酸 (mg/L)                             | 0.007   | 0.008   | 0.006    | 0.012   |
| 基    | ジブromoクロメタン (mg/L)                        | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 準    | 臭素酸 (mg/L)                                |         |         | <0.001   |         |
| 項    | トリハロメタン (mg/L)                            | 0.012   | 0.013   | 0.015    | 0.025   |
| 目    | トリクロロ酢酸 (mg/L)                            | 0.008   | 0.010   | 0.010    | 0.016   |
|      | ブromoジクロロメタン (mg/L)                       | 0.003   | 0.003   | 0.003    | 0.004   |
|      | ブromoホルム (mg/L)                           | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | ホルムアルデヒド (mg/L)                           |         |         | <0.005   |         |
|      | 亜鉛及びその化合物 (mg/L)                          | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   |
|      | アルミニウム及びその化合物 (mg/L)                      | <0.01   | <0.01   | 0.01     | 0.01    |
|      | 鉄及びその化合物 (mg/L)                           | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   |
|      | 銅及びその化合物 (mg/L)                           | <0.02   | <0.02   | <0.02    | <0.02   |
|      | ナトリウム及びその化合物 (mg/L)                       | 7.4     | 7.0     | 6.6      | 7.8     |
|      | マンガン及びその化合物 (mg/L)                        | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | 塩化物イオン (mg/L)                             | 7.0     | 6.4     | 6.2      | 6.5     |
|      | カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)                  | 20.3    | 18.9    | 20.1     | 22.7    |
|      | 蒸発残留物 (mg/L)                              |         |         | 55       |         |
|      | 陰イオン界面活性剤 (mg/L)                          |         |         | <0.02    |         |
|      | ジエオスミン (µg/L)                             | <0.001  | 0.001   | <0.001   | <0.001  |
|      | 2-メチルイソボルネオール (µg/L)                      | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | 非イオン界面活性剤 (mg/L)                          |         |         | <0.005   |         |
|      | フェノール類 (mg/L)                             |         |         | <0.0005  |         |
|      | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)                  | 0.4     | 0.4     | 0.4      | 0.6     |
|      | pH 値                                      | 7.6     | 7.6     | 7.6      | 7.7     |
|      | 味 (種類)                                    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    |
|      | 臭 気 (種類)                                  | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    |
|      | 色 度 (度)                                   | <1      | <1      | <1       | <1      |
|      | 濁 度 (度)                                   | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    |
| 水    | アンチモン及びその化合物 (mg/L)                       | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005  | <0.0005 |
| 質    | ウラン及びその化合物 (mg/L)                         | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001  | <0.0001 |
|      | ニッケル及びその化合物 (mg/L)                        | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | 1,2-ジクロロエタン (mg/L)                        | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  | <0.0002 |
|      | トルエン (mg/L)                               | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 管    | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)                   |         |         | <0.005   |         |
| 理    | 亜塩素酸 (mg/L)                               |         |         | <0.05    |         |
| 目    | ジクロロアセトニトリル (mg/L)                        |         |         | <0.001   |         |
| 標    | 抱水クロール (mg/L)                             |         |         | 0.002    |         |
| 設    | 残留塩素 (mg/L)                               | 0.64    | 0.64    | 0.66     | 0.71    |
| 定    | 遊離炭酸 (mg/L)                               |         |         | 1.1      |         |
| 項    | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)                     | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
| 目    | メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)                      | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |
|      | 臭気強度 (TON)                                |         |         | 3        |         |
|      | 腐食性(ランゲリア指数)                              |         |         | -1.8     |         |
|      | 従属栄養細菌(個/mL)                              |         |         | 0        |         |
|      | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)                       | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  |