

上愛子字街道

令和6年度

水質項目	採水月日				
	4月8日	5月13日	6月17日	7月16日	
水	温 (°C)	10.9	16.7	20.7	23.4
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及びその化合物 (mg/L)			0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.09	0.07	0.08	
フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	0.02	0.03	
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.07	0.10	
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
クロロホルム (mg/L)	0.011	0.013	0.016	0.025	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.009	0.009	0.012	
ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
臭素酸 (mg/L)			<0.001		
トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.016	0.020	0.029	
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.009	0.011	0.012	0.018	
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.004	
ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.02	
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.5	7.2	6.8	8.4	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)	7.5	6.3	6.0	6.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.5	18.1	20.3	23.9	
蒸発残留物 (mg/L)			62		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02		
シェオスミン (µg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (µg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005		
フェノール類 (mg/L)			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	
pH値	7.6	7.7	7.8	7.8	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度 (度)	<1	<1	<1	<1	
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005		
亜塩素酸 (mg/L)			<0.05		
ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001		
摺水クロール (mg/L)			0.004		
残留塩素 (mg/L)	0.73	0.59	0.56	0.63	
遊離炭酸 (mg/L)			0.5		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
臭気強度 (TON)			2		
腐食性(ランゲリア指数)			-1.6		
従属栄養細菌(個/mL)			2		
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	