

質 疑 応 答 書

水茂浄 第30-14号

調達サービス(件名):茂庭浄水場 濁水処理装置及び汚泥脱水機設備運転管理業務委託
 ※回答は、本質問書の提出期限後10日以内に、本局HP、掲示で行います。

		整理番号	1	8	3	1	2	0
質問事項		回答						
1	特記仕様書P4 第1章 1.13 現場従事者が着用するネームプレートに御指定の様式はありますでしょうか。あれば、御教示願います。	・ネームプレートには指定の様式はありません。次の項目を記載するようお願いいたします。 (1)業務件名(2)氏名(3)受注者名(4)履行期間(5)腸内細菌検査有効期限(6)必要に応じて、写真等						
2	特記仕様書P5 第1章 1.18 「監督員に掲示する直接的かつ恒常的な雇用関係がある書類」は監理技術者資格者証、健康保険被保険者証、健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市町村民税等の特別徴収税額通知書等のいずれかでしょうか。	そのとおりです。						
3	特記仕様書P8 第3章 3.3(3) 発生ケーキの含水率測定に関し、水分計は貴市より支給いただけるものと理解してよろしいでしょうか。	含水率測定に必要な機材については、受注者にて準備をお願いいたします。						
4	特記仕様書P8 第3章 3.3(3) 原汚泥濃度、濁水処理装置による濃縮汚泥濃度の測定に関し、濃度計は貴市より支給いただけるものと理解してよろしいでしょうか。	原汚泥濃度、濃縮汚泥濃度の測定に必要な機材については、受注者にて準備をお願いいたします。						
5	特記仕様書P8 第3章 3.3(5) 発生ケーキ運搬業務には、場外搬出のための積み込み作業は含まれないものと理解してよろしいでしょうか。	そのとおりです。						
6	特記仕様書P8 第3章 3.3(5) 使用機材の車両保険は貴市にてご加入いただいているものと理解してよろしいでしょうか。	使用機材は車両保険には加入していません。受注者の過失により破損したものについては、受注者にて修理をお願いいたします。						